

Allmän skötsel - värmepanna

Snabb-guide för bostadsrättshavare

Åtgärd	Intervall
Rengör luftfiltret*	Varannan månad
Kontrollera manometerns* tryck - Värdet ska ligga mellan 0,5 – 1,5 bar	Två gånger per år
Lufta tanken*	En till två gånger per år
Rengör spillkopp* och dräneringsslang* Vissa lägenheter kan alstra mer damm och slem i spillkoppen och brunnen. Kontrollera därför med en månads mellanrum hur ofta rengöring krävs för just din värmepanna!	En gång per månad/ Tre gånger per år
Rengör frånluftsdon* - Var noga med att inte ändra inställningen på donet	En till två gånger per år
Rensa golv-brunnen under värmepumpen - Uppmärksamma att golvbrunnen inte är igentäppt	En till två gånger per år

*) För komponent-placering, se aktuell manual på: <https://www.smedensberg.se/ladda-ner/>